

А К Т
проверки соблюдения требований пожарной безопасности

«23» декабря 2014 г.

п. Сергиевский

В соответствии с распоряжением первого заместителя министра социальной защиты населения Московской области Годына В. А. осуществлена проверка соблюдения требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области «Егорьевский центр реабилитации инвалидов «Чайка»

(полное наименование объекта)

В ходе проверки установлено следующее:

1. Предыдущие проверки состояния пожарной безопасности объекта проведены: (число, месяц, год) 17 октября 2014 г., кем проводились (должность должностного лица и название организации) зам. государственного инспектора Егорьевского района по пожарному надзору,

(фамилия, имя, отчество) Ежов Александр Сергеевич,
по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности

В ходе проверки выявлены нарушения не выявлены

Срок устранения нарушений _____

Требования пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов по пожарному надзору, других должностных лиц по состоянию на 01.05.2013 г. (выполнены или нет) выполнены
(перечислить нарушения, которые не устранены) _____

(причина не выполнения) _____

2. Номенклатура дел по пожарной безопасности (заведена или нет) заведена, отчетность о выполнении мероприятий имеется.

Пожарная декларация в учреждении (разработана или нет) разработана, согласована и зарегистрирована в ОГПН по Егорьевскому району.

3. Приказ об установлении противопожарного режима да разработан (дата и номер) от 09.01.2014 г. № 10,

в т.ч. места для курения да определены и да оборудованы; порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня да определен; порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ да регламентирован; порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы да регламентирован;

действия работников при обнаружении пожара да регламентированы; порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму да определены, а также ответственные за их проведение да назначены Зам. Директора по безопасности и АХЧ Шепелев В. Ю.

4. План действий при возникновении ЧС и противопожарной защиты да разработан (дата разработки и корректировки) _____, согласован с ОГПН по Егорьевскому району.

5. Инструкция о мерах пожарной безопасности для каждого помещения в соответствии с правилами противопожарного режима в РФ (ППР) да разработана, в т.ч. в дневное время да разработана и в ночное время да разработана.

6. Противопожарные инструктажи всеми работниками учреждения да пройдены:

- вводный: всего работников по штату 95 (чел.); по списку 76 (чел.); прошли инструктаж 76(чел.); не прошли _____ (чел.), причина _____;

- первичный: всего работников по штату 95 (чел.); по списку 76 (чел.); прошли инструктаж 76 (чел.); не прошли _____ (чел.), причина _____.

7. Ответственный за обеспечение пожарной безопасности в учреждении (должность, Ф.И.О.) Зам. Директора по безопасности и АХЧ Шепелев В. Ю., приказ от 09.01.14 г., №10.

Обучение пожарно-техническому минимуму руководящего состава и ответственных за обеспечение пожарной безопасности (проведено или нет) проведено,

Прошли обучение: 1. (должность) Зам. Директора по безопасности и АХЧ
(Ф.И.О.) Шепелев В. Ю

(организация проводившая обучение) Институт повышения квалификации и аттестации «Эксперт»

(документ) №1193 ПТМ/12

2. (должность) Зав. Отделением по профилактике и реабилитации граждан злоупотребляющих ПАВ

(Ф.И.О.) Жданова В. Н.

организация проводившая обучение) Институт повышения квалификации и аттестации «Эксперт»

(документ) №1193 ПТМ/12

3. (должность) Зав. отделение медико-социальной реабилитации

(Ф.И.О.) Валявкова Н. Н.

организация проводившая обучение) Институт повышения квалификации и аттестации «Эксперт»

(документ) №1193 ПТМ/12

и т.д.

План проведения занятий и тренировок по пожарной безопасности на полугодие да разработан, утвержден (должность, фамилия, инициалы) И. О. директора ГБУСО МО «Егорьевский ЦРИ Чайка» Овднным С. Н.,

отчетные документы: конспекты да в наличии, планы тренировок да в наличии. Всего за 2013 год проведено занятий (кол-во) - 12, тренировок - 12. Из них совместных тренировок с органами МВД _____, МЧС 3, _____, _____.

8. Пожарно-техническая комиссия да создана, приказ от 09.01.2014 г., № 10 и добровольное пожарное формирование ___ создано, приказ от _____, № _____.

9. Наличие необходимого количества табличек на видных местах с указанием номера телефона вызова пожарной охраны во всех помещениях учреждения: положено 11; имеется 11.

10. План (схемы) эвакуации людей в случае пожара да разработаны: планов положено 12, имеется 12; схем положено 12 имеется 12

Инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей в дневное время (разработана или нет) разработана, в ночное время разработана.

Порядок ежедневного сообщения в пожарную часть информации о количестве людей, находящихся на объекте (для учреждений с круглосуточным пребыванием людей) да разработан в соответствии с приказом от 09.01.2014 г. № 10 (другой документ), ответственный за мероприятие (должность, фамилия, инициалы) Зам. Директора по безопасности и АХЧ Шепелев В. Ю., практическое выполнение выполняется.

Тренировки с работниками задействованными для эвакуации проведены (даты последних двух тренировок): 1.27.10.2014 г. 2.18.12.2014 г., определены приказом (даты) от 26.10.2014 г № _____, от 17.12.2014 г. № _____, план проведения (в наличии или нет) в наличии, конспект (имеется или нет) имеется.

Система (установка) оповещения людей о пожаре (имеется или нет) имеется, (тип системы) 3-го типа; установлена (указать где) все жилые корпуса, ответственный за эксплуатацию (должность, фамилия, инициалы) Зам. Директора по безопасности и АХЧ Шепелев В. Ю. работоспособность проверяется (указать сроки) ежемесячно; запись в журнале (или акт) (имеется или нет) имеется (дата) от 15.12..2014 г № _____

Порядок оповещения (разработан или нет) разработан, сообщение передается в (указать помещения) на пост охраны

11. Световая, звуковая и визуальная сигнализация, подключенная к системе оповещения людей о пожаре:

- световая: положено нет, имеется нет, тип системы _____; (где установлена) во всех помещениях (порядок проверки работоспособности, график) ежемесячно; наличие акта об обслуживании (дата) _____ (номер) _____ (организация, которая производила ТО); _____.

- звуковая: положено да, имеется да, тип системы Гранит 3; (где установлена) во всех помещениях (порядок проверки работоспособности, график) ежемесячно; наличие акта об обслуживании (дата) 15.12.2014 г, (номер) б/н (организация, которая производила ТО) ООО «Страж»;

-визуальная: положено нет, имеется нет проверки работоспособности, график) _____; наличие акта об обслуживании (дата) _____, (номер) _____ (организация, которая производила ТО) _____.

Прохождение обслуживающим персоналом специального обучения по проведению эвакуации лиц, относящихся к категории маломобильных, по программам, согласованным с ГПС:

положено пройти обучение ___(чел), пройдено ___(чел); в (название организации) _____,
 по программе _____,
 по согласованию с (с каким органом) _____

12. Автоматическая пожарная сигнализация (установлена или нет) установлена
 в (указать в % от необходимого) 100 % помещениях.

Установлена (перечислить все здания, помещения сооружения, тип и т.д.):
 во всех помещениях, (дата установки) 2009 г. (тип) Гранит 3, ответственный за эксплуата-
 цию (фамилия, инициалы) Шепелев В. Ю., проверка работоспособности проводится (время)
ежемесячно, договор на техническое обслуживание заключен с ООО «Страж»,
 на сумму 118 000 руб. и проводится (сроки) ежемесячно, акты (или записи в книге ТО в
 наличии или нет) в наличии

и т.д.

АПС необходимо установить в соответствии с требованиями руководящих документов
 (перечислить все здания, помещения сооружения и т.д., необходимые денежные средства,
 принятые меры):

- в _____, сумма _____ руб.,

- в _____, сумма _____ руб.,

- в _____, сумма _____ руб.,

Сигнал срабатывания АПС (выведен или нет) выведен на пульт пожарной части (назва-
 ние и где расположена) ПЧ №36 г. Егорьевск

Время прибытия пожарных расчетов 20 мин, что да соответствует установленным нор-
 мам. Согласовано с ПЧ (название) ПЧ №36 г. Егорьевск.

13. Годовые графики регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-
 предупредительному ремонту автоматических установок пожарной сигнализации и пожаро-
 тушения, систем противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуа-
 цией (разработаны или нет) разработаны, их выполнение (обеспечено или нет) обеспечены

14. Содержание в исправном рабочем состоянии противопожарной системы и установок
 помещений, зданий и сооружений (обеспечено или нет) обеспечено,
 устройств для samozакрывания дверей (обеспечено или нет) обеспечено.

Причина нарушений _____

15. Сотрудники учреждения, проживающие, требования пожарной безопасности, проти-
 вопожарный режим (соблюдают или нет) соблюдаются
 Имеющиеся нарушения (перечислить) _____

16. Противопожарное расстояние между зданиями и сооружениями (соблюдается или нет) соблюдается, установленным требованиям (соответствует или нет) соответствует
 Причина нарушений (перечислить) _____

17. Наличие свободных дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения для проезда пожарной техники (обеспечено или нет) обеспечено, их содержание и состояние (оценка) хорошее.
 Нарушения _____

18. Временные строения предъявляемым требованиям (соответствуют или нет) соответствуют.
 Нарушения _____

19. Наружное освещение территории учреждения в темное время суток установленным требованиям (соответствует или нет) соответствуют, знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной безопасности "Не загромождать" мест размещения (нахождения) средств пожарной безопасности и специально оборудованных мест для курения (обозначены или нет) обозначены.
 Нарушения _____

20. Несанкционированные свалки горючих отходов на территории учреждения (имеются или нет) нет
 Причина нарушения _____

22. Нормам огнезащитных покрытий (штукатурки, специальные краски, лаки, обмазки и т. п.) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования (соответствует или нет) соответствуют.

Проверки (последние две) проведены (даты) 1. 29.04.2014 г. 2. _____, (кем, название организации), Егорьевское РОММО ВДПО в соответствии с актом (дата) 1. от 29.04.2014 г. № 42 2. от _____ № _____.

Сертификаты (в наличии или нет) в наличии

Не соответствует требованиям (перечислить здания и помещения не соответствующие требованиям, необходимые финансовые затраты для устранения) _____

23. Обработка отверстий и зазоров строительным раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость в местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями (проведена или нет) проведена.

Причина _____

24. Действующие нормы, при перепланировке зданий и помещений, изменении их функционального назначения или установке нового технологического оборудования (выполняются или нет) **выполняется.**

Причина невыполнения _____.

25. **Недопустимость** (обеспечено или нет)

- хранения и применения в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ, взрывчатых веществ, баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлулоида и других взрывопожароопасных веществ и материалов) **обеспечено;**
- использования чердаков, технических этажей, венткамер и других технических помещений для организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов **обеспечено;**
- наличия складов горючих материалов и мастерских, размещение иных хозяйственных помещений в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток **обеспечено;**
- снятия предусмотренных проектом дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, других дверей, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации **обеспечено;**
- изменений объемно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией) **обеспечено;**
- наличия глухих решеток на окнах и прямках у окон подвалов, за исключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах, утвержденных в установленном порядке **обеспечено;**
- хранения под лестничными маршами и на лестничных площадках вещей, мебели и других горючих материалов **обеспечено.**

26. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) зданий и сооружений содержатся (в исправном состоянии ли нет) **отсутствуют,**

акт проверки от (дата) _____ № _____ проведенной (название организации) _____.

27. Требования по числу людей, одновременно находящихся в залах (помещениях) зданий и сооружений с массовым пребыванием (выполняются или нет) **выполняются**

Причина _____.

28. Содержание закрытыми на замок дверей чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей (обеспечено или нет) **обеспечено,** места хранения ключей определены (название документа) **распоряжение Директора**

(дата) _____.

Содержание очищенными от мусора и других предметов прямков у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений)(обеспечено или нет) _____.

29. Проектные решения и требования нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности (соблюдаются или нет) **соблюдается**

Причина не соблюдения _____

30. Требования по свободному открытию дверей и по направлению выхода из здания (выполняются или нет) **выполняются**

Причина не выполнения _____

31. Содержание свободными эвакуационных путей и выходов (в том числе проходов, коридоров, тамбуров, галереи, лифтовых холлов, лестничных площадок, маршей лестниц, дверей, эвакуационных люков) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также недопустимость забивания дверей эвакуационных выходов (обеспечено или нет) **обеспечено**,

недопустимость размещения в тамбурах выходов сушилок и вешалок для одежды, гардеробов, а также хранения (в том числе временно) инвентаря и материалов (обеспечено или нет)

обеспечено;

недопустимость на путях эвакуации порогов (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот, вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей (обеспечено или нет)

обеспечено;

недопустимость применения горючих материалов для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации (кроме зданий V степени огнестойкости) (обеспечено или нет **обеспечено**;

недопустимость фиксирования samozакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также их снятии (обеспечено или нет)

обеспечено;

недопустимость замены армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг (обеспечено или нет) **обеспечено**.

32. Обслуживающий персонал электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии (обеспечен или нет) **обеспечен**; положено 9 шт., имеется 9 шт.

33. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым пребыванием людей к полу (закреплены или нет) **закреплены**.

34. Проектирование, монтаж, эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием требованиям нормативных документов по энергоэффективности (соответствует или нет) **соответствует**.

Устройства защитного отключения (установлены или нет) **установлены**

Причина (если не установлена) _____

Измерение замеров сопротивления изоляции (выполнено или нет) **выполнено**

(причина) _____

35. Порядок обесточивания электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях (определен или нет): определен (регламентирующий документ) инструкция (дата) 09.01.2014г № 10 (название) приказ, (выполняется или нет) выполняется

36. Требования нормативных документов по энергоэффективности по проектированию, монтажу, эксплуатации электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием (обеспечивается или нет);

- по эксплуатации электропроводов и кабелей обеспечивается;

- по пользованию розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями обеспечивается;

- по эксплуатации электроламп и светильников обеспечивается;

- по эксплуатации электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов обеспечивается

Наличие, исправность объемных самосветящихся знаков пожарной безопасности да

37. Отверстия в местах пересечения электрических проводов и кабелей (проложенных впервые или взамен существующих) с противопожарными преградами в зданиях и сооружениях, огнестойким материалом (заделаны или нет) заделаны.

38. Котельные, печи, калориферные установки перед началом отопительного сезона (проверены или нет) проверены, (исправны или нет) исправны.
Акт (название) проверки готовности учреждения в осеннее-зимний период 2014 г-2015 г., от (дата) 10.08.2014 г № б/н

39. Порядок допуска лиц к эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок (соблюдается или нет) соблюдается, операторы (прошли обучение или нет) прошли обучение, удостоверения (имеют или нет) имеются

Хранение жидкого топлива в помещениях котельных и теплогенераторных; применение в качестве топлива отходов нефтепродуктов и другие ЛВЖ и ГЖ, которые не предусмотрены техническими условиями на эксплуатацию оборудования;
эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи (допускается или нет), работа при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, предусмотренных предприятием-изготовителем, сушка каких-либо горючих материалов на котлах и паропроводах (допускается или нет) нет.

40. Эксплуатация систем вентиляции и кондиционирования воздуха установленным требованиям (соответствует или нет) соответствует.

41. Требования по пользованию газовыми приборами, а также размещении мебели и других горючих предметов и материалов (соблюдаются или нет) соблюдается.

42. Сети противопожарного водопровода (исправны или нет) исправны, требуемый по нормам расхода воды (обеспечен или нет) обеспечен,
проверка их работоспособности проведена (весной, дата) 04.08.2014 г., (кем, организация) ПЧ №36 г. Егорьевск, (составлен документ) суточный и сводный акт;
(осенью, дата) 04.08.2014 г., (кем, организация) ПЧ №36 г. Егорьевск _____, (составлен документ) суточный и сводный акт _____.

Состояние дорог и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения (обеспечивают или не обеспечивают) обеспечивают проезд пожарной техники к ним в любое время года.

43. Указатели у гидрантов и водоемов (установлены или нет) установлены

44. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода (укомплектованы или нет) _____ рукавами и стволами. Пожарные рукава (присоединены или нет) _____ к крану и стволу. Перекатка рукавов на новую скатку проведена (дата) _____, следующая запланирована (дата) _____.

45. Наличие оборудованных водоисточников, которые (соответствуют требованиям или нет) соответствуют требованиям.

46. Имеется пожарная мотопомпа : (кол-во) одна, марки УЕН 80Х ответственный за эксплуатацию (должность, фамилия, инициалы) Техник Казаркин С. Г.

47. Помещения, здания, сооружения первичными средствами пожаротушений в соответствии с ППР (обеспечены, не обеспечены) обеспечены

Из них не соответствует установленным техническим требованиям нет, причина _____.

График перезарядки (разработан или нет) разработан, (соблюдается или нет) соблюдается.

Подлежит перезарядке в текущем году (по маркам) _____ шт., _____ шт. _____ шт.
Необходимо денежных средств: _____ (руб.).

Пожарных щитов: положено 5 (к-тов), имеется 5 (к-тов).

48. Обслуживающий персонал индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания (обеспечен или нет) обеспечен.

Положено 25 шт., имеется 25 (шт.), по типам ГДЗК – 69 (шт), _____ (шт.), _____ (шт.), _____ (шт.)

место хранения кабинет дежурного медперсонала.

Недостает _____ (шт.), требуется (указать сумму) _____ руб. _____.

49. Индивидуальными спасательными устройствами (комплект спасательного снаряжения или лестницей навесной спасательной) из расчета одно устройство на каждые 30 человек, находящихся на этаже здания (обеспечены или нет) _____.

Положено _____ (шт.), имеется _____ (шт.), (перечислить по категориям) _____ шт., _____ шт.

Условия хранения, содержания (обеспечены или нет) _____, ответственный за хранение (должность, фамилия, инициалы) _____

_____, место хранения _____.

Необходимо (перечислить по наименованиям) _____.

50. Круглосуточное дежурство обслуживающего персонала (организовано или нет) организовано (каким документом регламентировано) графиком от _____ № _____.

Комплект ключей от всех замков на дверях эвакуационных выходов находится на посту охраны


второй комплект хранится кабинет Зам. Директора по безопасности и АХЧ. Телефон (имеется или нет) имеется, ручными электрическими фонарями в количестве 9 шт. (обеспечены или нет) обеспечены.

Недостатки: (перечислить все недостатки, в т.ч. и выявленные ОГН МЧС РФ)


Не выявлены

Выводы :

Требования пожарной безопасности в учреждении (соблюдаются или нет) соблюдаются и (отвечают установленным требованиям или нет) отвечают установленным требованиям




(подпись) **Арбузова Е. В.**
(фамилия, инициалы)



(подпись) **Андриянов Н. В.**
(фамилия, инициалы)



(подпись) **Тутов В. А.**
(фамилия, инициалы)



(подпись) **Лысиков В. И.**
(фамилия, инициалы)